



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Aquidauana, 08 de novembro de 2021.

Ofício 029/GAB/2021

Ao Senhor
Coordenador da Defesa Civil de Aquidauana
Mário Ravaglia
Campo Grande - MS

Senhor Coordenador,

Venho pelo presente, cumprimentá-lo cordialmente e na oportunidade encaminhar o pedido de vistoria da edificação localizado na rua Bichara Salamene esquina com a rua Teodoro Rondon, prédio de propriedade da antiga estação ferroviária, onde o mesmo foi destruído parcialmente por um incêndio.


Em resposta ao teor do Ofício 026/GAB/2021, o Comandante do 1º SGBM/Ind - CBMMS, Victor Shiroma, o mesmo sugere ainda a demolição total da estrutura do telhado, bem como, a instalação de tapumes fins de restringir o acesso de possíveis pessoas em situação de vulnerabilidade, usuários de drogas, etc.

Na certeza de podermos contar com sua valiosa atenção e colaboração, apresentamos protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,


Ver. Reinaldo Kastanha - DEM

CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
DIRETORIA LEGISLATIVA
PROTOCOLO Nº 833 / 2021
DATA 09/11/2021


SERVIDOR



Ofício n. 112/1ºSGBM/Ind/CBMMS/2021

Aquidauana/MS, 4 de Novembro de 2021.

Exmo. Sr. Vereador,

Apresentando os cordiais cumprimentos, e em resposta ao teor do Ofício 026/GAB /2021, informo a Vossa Excelência que foi realizada vistoria da edificação (SIGO: 3.502/21) em questão, estando a mesma em condição precária, insalubre, insegura e sem condição de habitação em decorrência do risco de colapso da estrutura da cobertura e paredes.

Em relação a cobertura, a mesma apresenta sinais de queima e carbonização na parte estrutural do telhado, motivo pelo qual encontra-se comprometida, já a parede apresenta fissuras verticais e horizontais de tamanhos e espessuras diversas que requerem reparo por parte do responsável da edificação.

Sugere-se ainda, SMJ, a demolição total da estrutura do telhado, a contratação de um profissional da área de engenharia para que seja realizada uma inspeção baseada em critérios técnicos da engenharia civil fins de verificar a estrutura de alvenaria existente, bem como, a instalação de tapumes fins de restringir o acesso de possíveis pessoas em situação de vulnerabilidade, usuários de drogas, etc.

Renovo meus protestos de estima e distinta consideração e me coloco a disposição para possíveis esclarecimentos através do telefone (67) 99862-8264.

Respeitosamente,

Victor Heidy Shiroma
VICTOR HEIDY SHIROMA - CAP QOBM
Comandante do 1º SGBM/Ind - CBMMS

Exmo. Sr Reinaldo Kastanha
Vereador da Cidade de Aquidauana-MS

Elaborado por: shiroma

Rua Leônidas de Matos, GUANANDY - CEP 79200000 - Aquidauana/MS - CNPJ - 03227696/0001-81 - Telefone: (67)3241-2900 - Email: cbmaquidauana@cbm.ms.gov.br

Protocolo	11
Data	11

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site www.ccm.araq.sp.gov.br, e informe o número 014139612 na opção "VALIDAR" com seu documento.